ERT - Simulacro / ERT - Drill: Run on 17/09/2020

This document was created in MY Compliance Management on 01/12/2021 00:29:15

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Audit Details

Audit name:	ERT - Simulacro / ERT - Drill
Audit date:	17/09/2020
Auditor:	Antonio Gonzalez
Audit details:	Simulacro en áreas de trabajo / Work Area Drill
Overall Outcome:	Completed
Emergencia / Emergency	Incendio o explosion / Fire or explosion
Breve descripción del evento / Brief event description	Incendio alto en exterior de caldera de unidad #2, en los niveles 2 y 2.5
Area / Location	Power Plant
Especificar ubicación / Specify location	Escaleras de acceso exterior de la caldera de la unidad 2 de la planta de energía, en los niveles 2 y 2.5
Departamento responsable / Responsible department	Port - Power Plant – Coal & Ash
Hora de inicio / Starting Time	09:00 a.m.
Hora de finalización / Ending time	12:00 p.m.

Notes

- Se planifica con supervisor de planta, identificando el área a utilizar y usando PIENSE.

- Escenario: Alarma
  Fuego en la segunda puerta y al lado
  Dos incendios en diferentes lugares.
  Nadie está herido
  Todos los trabajadores son evacuados

- Operación de extinción de incendio alto exterior en 2 y 2.5 nivel de la caldera de la unidad # 2, utilizando línea de manguera de 1.5.
  . Bomberos se colocan EPP (SCBA) e ingresan por escaleras.
  . Movilizan Mangueras y misceláneos hasta el segundo nivel, donde Comandante de operación evalúa el área y da las indicaciones de la operación
  . Conectan mangueras a toma de agua de gabinete contra incendios.
  . Movilizan líneas cargadas por pasillos y escaleras hasta el punto donde se inició un ataque de incendio.
  . Se extingue incendio en ambos puntos.

- se realiza reunión sobre los puntos por mejorar (comunicación, planificación, seguridad).

Response Summary

Section	Completed	Not completed
Audit	1	0

Audit Criteria

#	Criteria	Details	Response
1	Completed Drill	Responsible will determine the drill	Completed

Signatures


Capacity: Foreman, Shift Fireman

Name: Antonio De Jesús González Castillo

Documents




Table top, Lecciones sobre mesa



avance con línea de 1.5 cargada de agua, y extinción de incendio.



Planificación y Directrices de la técnica a utilizar.



Ascenso por las escaleras con EPP, mangueras y misceláneos